

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Мостовского района
352570, Россия, Краснодарский край пос. Мостовской ул.Заводская, 1 б, тел.:8(86192) 5-15-41

Предписание № 150/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад
комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования
Мостовский район

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мостовского района
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 150 от «03» июля 2017 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 06 » июля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 12 » июля 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка инспектором ОНД и ПР Мостовского района старшим лейтенантом
внутренней службы Костыревым Юрием Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору
проводившего(их) проверку

помещений зданий территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского
муниципального образования Мостовский район, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Кирова, 163

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка
Мостовского Дьяковой Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система пожарной сигнализации, смонтированная в зданиях МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского, по функциональной пожарной опасности, относящейся к классу Ф 1.1, не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или транслирующей) этот	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 ч. 7	09.07.2018 г.	

сигнал организации.			
---------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в течение 15 дней с момента получения акта и предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Мостовского района Костырев Ю.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)



« 12 » июля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 2
«Рябинка» поселка Мостовского
Дьякова Ольга Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » июля 2017 г.